

Palermo, prot. N.13242 del 25 maggio 2015

Oggetto: Procedura aperta per il noleggio e conduzione di impianti ed apparecchiature per antilegionella; Codice gara: 6002162; codice CIG: 6211342192

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, cogliendo l'occasione fornita da alcune richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente RUP, si precisa quanto segue.

- A) Si ribadisce quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Oneri ovvero che le specifiche tecniche descritte nell'allegato n. 1 devono considerarsi indicative del livello qualitativo atteso da ISMETT con riguardo alle forniture in argomento; pertanto verranno ammesse alla gara, altresì, offerte che, pur non rispondendo perfettamente alle specifiche tecniche descritte, presentino, a giudizio insindacabile dei competenti uffici di ISMETT, il medesimo livello qualitativo e funzionale e di performance. La predetta clausola di equivalenza non è estensibile alle certificazioni richieste che devono necessariamente essere presenti. A fronte della prescrizione soprariportata, le Imprese, qualora lo ritengano, hanno facoltà di inserire all'interno della **busta B** la documentazione tecnica che riterranno opportuno sottoporre alle valutazioni di ISMETT al fine di evidenziare e comprovare l'equivalenza di quanto offerto a quanto richiesto; detta documentazione sarà valutata dal RUP, successivamente all'espletamento della seduta pubblica di gara e prima di procedere, se del caso, alla verifica delle offerte anomale ex artt. 86 e segg. Del D. Lgs 163/2006 e s.m.i, in apposita seduta riservata con l'ausilio dei tecnici che, a supporto del RUP, la Direzione d'Istituto riterrà di nominare. **Si segnala che l'utilizzo di tecniche alternative al biossido di cloro prodotto con generatore non saranno considerate equivalenti e pertanto verranno escluse dalla gara.**
- B) Trova applicazione l'art. 75, comma 7, del predetto decreto circa la facoltà di dimidiazione della garanzia provvisoria ricorrendo i presupposti stabiliti dalla legge.

Distinti saluti

F. to Dr. ssa Rosaria Cataldo
Direttore Dipartimento Acquisti e Gestione Materiali