


ISMETT



A.T.P.S. Associazione Professionale
Studio Cangemi S.a.s. - Palermo
Studio Valle Progettazioni - Roma

tavola numero

4.H

progetto


**FORNITURA IN OPERA DI SUITE SALA OPERATORIA IBRIDA
PER PROCEDURE IN AMBITO CARDIOVASCOLARE
ALLEGATO 4**

fase di progettazione

PROGETTO PRELIMINARE

NOME ELABORATO:

COPIA PROGETTO STRUTTURALE SOLAIO QUOTA +14,00


scala	formato	prot. gen. / prot. int.	revisioni
	FN	02/14	-
esecutore	responsabile	file	data
	Arch. A. Cangemi	4.H.pdf	MAGGIO 2015
progettisti: A.T.P.S. Associazione Professionale Studio Cangemi S.a.s. - Palermo (Capogruppo) Studio Valle Progettazioni - Roma; (Mandante)	Collaboratori:		
committente: ISMETT ISTITUTO MEDITERRANEO PER I TRAPIANTI E TERAPIE AD ALTA SPECIALIZZAZIONE Via Discesa dei Giudici n. 4 - 90133 Palermo R.U.P. : Ing. Vincenzo Sterruzza	 Prof. Bruno Gridelli Direttore d'Istituto ISMETT s.r.l.		

CARICHI TIPICI SUI PIANI

(OLTRE AL PESO DEI SOLAI E DELLE STRUTTURE METALLICHE)

ZONA TIPICA:

- SOVRACCARICO ACCIDENTALE 300 Kg/mq
- SOVRACCARICO PERMANENTE 280 Kg/mq


ZONA :

- SOVRACCARICO ACCIDENTALE 300 Kg/mq
- SOVRACCARICO PERMANENTE 500 Kg/mq

QUALITA' MATERIALE PROFILATI = Fe510B
BULLONERIA = 8.8

(Q.C. ----) = QUOTA CANTIERE


Istituto Mediterraneo per i Trapianti e
Terapie ad Alta Specializzazione
ISMETT - Palermo
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Vincenzo Sferruzza)



INGEGNERE CAPO
(Prof. Ing. Paolo Casini)






DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giorgio Unilid)



OGGETTO DELLA MODIFICA:

- | | |
|---|--------------------|
| C | AGGIUNTO MARCHE |
| B | REV. OVE INDICATO |
| A | REVISIONE GENERALE |

CONTROLLO DISegni	DATA	ASSICURAZ. QUALITA'	DATA	DIREZ. PROGETTAZ.	DATA
	16 DIC. 1999		16 DIC. 1999		16 DIC. 1999

lis. n. **3201-P04C** Data **13/12/99** Comm. N° **635**

scala **1:100** Disegnato Da **ST.Z.** Committ. **CETRA SCARL**

Descriz. Commessa **IS.ME.T.T. PALERMO**

Oggetto: **PIANTA A +14.000**

(Q.C. +10.400)

UNI EN ISO 9001

cometal
architetture in acciaio

43055 CASALE DI MEZZANI
PARMA - ITALY
TEL. 0521/316911
FAX 0521/3169242

