

**DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA A,
DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I, PER I LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO
DELL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLA CENTRALE TERMOFRIGORIFERA
DELLA SEDE CLINICA DI ISMETT
PRESA D'ATTO**

PREMESSO CHE

- La sede clinica di ISMETT è dotata di una centrale termofrigorifera posta all'ultimo piano dell'edificio;
- Tale centrale termofrigorifera, composta dalle Unità di Trattamento Aria e dai Gruppi Frigo, consente l'areazione e il condizionamento di tutti gli ambienti della sede clinica;
- La centrale termofrigorifera è alimentata elettricamente dalla cabina di trasformazione a mezzo di una blindosbarra da 4000 Ampere che, attraverso un percorso dedicato, si diparte dal piano seminterrato e arriva fino all'ultimo piano dell'edificio della sede clinica;
- Giorno 29 luglio 2024 alle ore 22:15 su detta blindosbarra si è verificato un cortocircuito che ha determinato l'intervento degli interruttori di protezione, la disalimentazione dell'intera centrale termofrigorifera e la conseguente mancanza di areazione e condizionamento nell'intera sede clinica;
- A seguito di ciò, nell'intento ripristinare con immediatezza l'alimentazione della blindosbarra l'ing. Angelo La Mattina, Responsabile dell'Ufficio Tecnico di ISMETT, Facility Manager e RUP proponente, alle ore 23:15 ha contattato la ditta CEIF ITALIA srl per richiedere un pronto intervento;
- Il personale della CEIF ITALIA srl è intervenuto alle ore 23:40 e congiuntamente con i tecnici del Facility hanno effettuato un sopralluogo approfondito dal quale è emerso che per la riparazione del guasto era necessario smontare la parte di blindosbarra interessata dal cortocircuito per effettuare la riparazione in officina con un tempo necessario di 5 giorni lavorativi;
- Il tempo necessario per la riparazione non era compatibile con lo svolgimento dell'attività clinica di ISMETT, l'ing. La Mattina ha chiesto alla CEIF ITALIA srl di realizzare un'alimentazione provvisoria della centrale termofrigorifera, mediante la fornitura e posa in opera di cavi elettrici;
- Per realizzare quanto chiesto dall'ing. La Mattina la CEIF ITALIA srl ha installato 1.010 metri di cavo butilico;
- Tale attività ha consentito di ripristinare l'alimentazione della centrale termofrigorifera e di conseguenza l'areazione e la climatizzazione della sede clinica il giorno seguente al guasto e quindi giorno 30 luglio 2024;
- L'attività della CEIF ITALIA srl è continuata presso la loro officina per la riparazione della blindosbarra, attività che si è conclusa il 02 agosto 2024, giorno in cui la blindosbarra è stata rimontata;
- Al termine di tutta l'attività lavorativa la CEIF ITALIA srl ha presentato, a consuntivo, la contabilità dei lavori eseguiti che ammonta ad € 52.796,00 oltre IVA, ritenuta congrua dal proponente RUP;
- Il Comitato Acquisti, nella seduta del 19 settembre 2024, ha ratificato la spesa di che trattasi su proposta del proponente RUP;

CONSIDERATO CHE:

- il corrispettivo dell'affidamento di che trattasi rientra all'interno dei limiti dell'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettera a del D. Lgs n. 36/2023;
- per la tipologia di affidamento oggetto della presente Determina non sono necessari adempimenti in materia di privacy;

VISTO

- L'art. 50, comma 1, lettera a del D.LGS. 36/2023;
- la ratifica del Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 19 settembre 2024;

ATTESO e RILEVATO CHE

- A. L'istruttoria è corretta, completa e conforme alle policy aziendali in quanto il RSPP è stato investito della verifica della necessità eventuale di redigere il DUVRI e lo stesso RSPP, con la sottoscrizione della presente proposta di determina, conferma che sono stati posti in essere tutti gli adempimenti ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/08;
- B. In capo ai Richiedenti, che rendono dichiarazione ciascuno per la parte che lo riguarda, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla richiesta, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Condotta e nel Modello di Organizzazione gestione e controllo dell'Istituto ai sensi del D. lgs. 231/01;
- C. Con la sottoscrizione della presente proposta di determina, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione conferma la copertura della spesa in questione nel budget per l'annualità in corso;

**TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO, ATTESO E RILEVATO CHE IL RUP
PROPONE**

di prendere atto di quanto esplicitato nelle premesse e, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a del D.LGS. 36/2023, di riconoscere all'Impresa CEIF ITALIA srl l'importo di € 52.796,00 oltre IVA per l'eseguito lavoro di riparazione blindosbarra e alimentazione provvisoria della centrale termofrigorifera della sede clinica di ISMETT

Palermo, 01 ottobre 2024

F.to Ing Angelo La Mattina
Facility Manager
RUP

Sottoscrivono i soggetti sottoindicati, con assunzione di responsabilità riferita esclusivamente ai documenti e alle attività rientranti nella propria specifica competenza funzionale e professionale così come risultante dal ruolo rivestito nell'organizzazione aziendale, dalla legge e da tutti i regolamenti interni ed esterni applicabili nonché con esclusivo riferimento alle dichiarazioni che lo/a riguardano personalmente.

F.to Ing Fabio Crocchini
Direttore del Dipartimento Construction and Facility

F.to Dott. Giuseppe Alongi
Presidente Comitato Acquisti

F.to Dott. Antonio Scaccianocce
Direttore Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione

F.to Dott.ssa Astrid Pietrosi
Direttrice Operations

F.to Ing. Antonino Sala
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione

**IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
VISTA**

la proposta che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esplicitato nelle premesse e, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a del D.LGS. 36/2023, di riconoscere all'Impresa CEIF ITALIA srl l'importo di € 52.796,00 oltre IVA per l'eseguito lavoro di riparazione blindosbarra e alimentazione provvisoria della centrale termofrigorifera della sede clinica di ISMETT
2. di confermare il RUP, ing. Angelo La Mattina, e di incaricarlo di porre in essere ogni atto necessario per procedere alle verifiche tecniche prodromiche alla corresponsione delle spettanze all'Impresa CEIF ITALIA srl.

La presente determina è composta da n. 5 (cinque) pagine.

F.to Dott. Giuseppe Alongi
Direttore Amministrazione e Finanza