

**DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETTERA B, DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I, PER LA FORNITURA DI PRESSOSTATI DIFFERENZIALI PER IL MONITORAGGIO DELLE SOVRAPRESSIONI NELLE STANZE DI TERAPIA INTENSIVA (ICU) DELLA SEDE CLINICA DI ISMETT**

**PREMESSO CHE**

- Il reparto di Terapia Intensiva (ICU di ISMETT) è dotato di un impianto di areazione che garantisce i necessari ricambi d'aria all'interno dei singoli ambienti e le sovrappressioni tra ambienti;
- I ricambi d'aria e le sovrappressioni sono assicurati mediante un bilanciamento tra l'aria di immissione (mandata) e di estrazione (ripresa) e tale bilanciamento è monitorato mediante il sistema di supervisione, controllo e regolazione dell'impianto di condizionamento dell'aria (BMS);
- L'ente certificatore JCI (Joint Commission International), con cui ISMETT è accreditato dal 2009, nel corso dell'ultima ispezione di riaccreditamento ha riconosciuto la bontà dell'impianto per garantire i ricambi d'aria e le sovrappressioni, ma ha chiesto implementarlo in modo da rendere disponibile al personale sanitario la presenza o meno delle sovrappressioni tra gli ambienti;
- Il RUP proponente, Ing. Angelo La Mattina, Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Facility Manager di ISMETT in considerazione della richiesta di implementazione avanzata dalla JCI, tenuto conto che il personale sanitario in servizio presso il reparto di ICU non ha accesso al sistema BMS, ha individuato come soluzione l'installazione in corrispondenza di ogni ambiente di pressostati differenziali in grado di rilevare la sovrappressione;
- I pressostati differenziali individuati dall'Ing. Angelo La Mattina, mediante dei led luminosi consentiranno al personale sanitario l'immediata comprensione della presenza o meno della sovrappressione, nello specifico se sarà acceso il led di colore verde la sovrappressione sarà presente, viceversa se sarà acceso il led di colore rosso la sovrappressione non sarà presente;
- La soluzione individuata dall'Ing. Angelo La Mattina è già stata adottata nel 2024 nel blocco operatorio di ISMETT e ha consentito di migliorare la qualità del lavoro svolto dal personale sanitario operante all'interno del blocco operatorio;
- Sulla base di quanto riportato nei superiori punti, il RUP proponente, Ing. Angelo La Mattina, Responsabile dell'Ufficio Tecnico e Facility Manager di ISMETT, ha richiesto un'offerta economica alla società "*Lira S.r.l.*" con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) - via San Cristoforo 97 – P.IVA 09570630153 per la fornitura di 30 pressostati differenziali da installare nel reparto ICU;

- In data 12 marzo 2025 la società “Lira S.r.l.” ha trasmesso l’offerta per la fornitura deo 30 pressostati differenziali per un importo di € 15.600,00+iva;
- Il Comitato Acquisti, nella seduta del 27 marzo 2025, ha approvato la spesa di che trattasi;
- A seguito di tale approvazione il RUP proponente, Ing. Angelo La Mattina, Responsabile dell’Ufficio Tecnico di ISMETT e Facility Manager, ha avviato una negoziazione con la società “Lira S.r.l.”, che ha consentito di ottenere la riduzione del prezzo offerto a € 15.300,00 + iva (importo comprensivo anche dei maggiori oneri dovuti ai dazi USA attivi a partire dal 01 aprile 2025);
- Il corrispettivo dell’affidamento di che trattasi rientra all’interno dei limiti dell’affidamento diretto di cui all’art. 50, comma 1, lettera b del D. Lgs n. 36/2023;

### **VISTO**

- L’art. 50, comma 1, lettera b del D.LGS. 36/2023;
- Il parere positivo espresso dal Comitato Acquisti di ISMETT nella seduta del giorno 27 marzo 2025;

### **ATTESO e RILEVATO CHE**

- A. L’istruttoria è corretta, completa e conforme alle policy aziendali in quanto il RSPP è stato investito della verifica della necessità eventuale di redigere il DUVRI;
- B. In capo ai Richiedenti, che rendono dichiarazione ciascuno per la parte che lo riguarda, non sussistono situazioni di conflitto di interesse in relazione alla richiesta, ai sensi di quanto previsto nel Codice di Condotta e nel Modello di Organizzazione gestione e controllo dell’Istituto ai sensi del D. lgs. 231/01;
- C. Con la sottoscrizione della presente proposta di determina, il Direttore del Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione conferma la copertura della spesa in questione nel budget per l’annualità in corso;

### **TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO, ATTESO E RILEVATO CHE IL RUP PROPONE**

- di affidare, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b del D.LGS. 36/2023, la fornitura di 30 pressostati differenziali da installare nel reparto ICU alla società “Lira S.r.l.” con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) - via San Cristoforo 97 – P.IVA 09570630153, per un importo di € 15.300,00 + iva.

Palermo, 03 aprile 2025

Ing Angelo La Mattina  
*Facility Manager*  
*RUP*

Sottoscrivono i soggetti sottoindicati, con assunzione di responsabilità riferita esclusivamente ai documenti e alle attività rientranti nella propria specifica competenza funzionale e professionale così come risultante dal ruolo rivestito nell'organizzazione aziendale, dalla legge e da tutti i regolamenti interni ed esterni applicabili nonché con esclusivo riferimento alle dichiarazioni che lo/a riguardano personalmente.

Ing. Fabio Crocchini  
*Direttore del Dipartimento Facility & Construction*

Dott. Giuseppe Alongi  
*Presidente Comitato Acquisti*

Dott. Antonio Scaccianoce  
*Direttore Dipartimento Programmazione e Controllo di Gestione*

Dott.ssa Astrid Pietrosi  
*Direttrice Operations*

Ing. Antonino Sala  
*Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione*

**IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE E FINANZA  
VISTA**

la proposta che precede e che si intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta

**DETERMINA**

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b del D.LGS. 36/2023, la fornitura di 30 pressostati differenziali da installare nel reparto ICU alla società "*Lira S.r.l.*" con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) - via San Cristoforo 97 – P.IVA 09570630153, per un importo di € 15.300,00 + iva;
- di incaricare il RUP, ing. Angelo La Mattina, di porre in essere ogni atto necessario per procedere alla stipula del contratto.

La presente determina è composta da n. 4 (quattro) pagine.

Dott. Giuseppe Alongi  
*Direttore Amministrazione e Finanza*